



**Alfredo**  
**PETRACCHIN**  
STUDIO TECNICO

---

# ZINCATURA NAZIONALE srl

## Vigonovo (VE)

---

### ALLEGATO A19

### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico e' attualmente rilasciata all'interno dell'AIA vigente mediante una convenzione con il gestore della fognatura VERITAS; con veritas valgono inoltre delle deroghe per alcuni parametri come riportato nel seguito (scadenza 30 giugno 2022).

E' gia' stata presentata la richiesta di proseguire nel tempo la concessione di dette deroghe.

1





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE  
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le  
**ZINCATURA NAZIONALE S.r.l.**  
Via Toniolo 32  
30030 VIGONOVO (VE).  
zincaturanazionale@legalmail.it

E p. c. Spett.le  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera 191  
30173 – Mestre - VE  
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Ing. Francesco Chiosi

**OGGETTO:** Ditta: ZINCATURA NAZIONALE S.r.l.  
Impianto: Via Toniolo 32-VIGONOVO (VE).  
**DEROGA TEMPORANEA AI LIMITI DI SCARICO IN FOGNATURA**

In riferimento alla Vs. richiesta di deroga ai limiti di scarico in fognatura del 16/01/2018 acquisita agli atti con prot. 3993 del 17/0/2018;

- Vista la proroga della deroga ai parametri di scarico prot. 7193 del 24/01/2019, aggiornata con prot. 58857 del 05/07/2019;

- Vista la comunicazione di Veritas prot. 18387 del 02/03/2020, contenente le portate autorizzate e la prescrizione per il mantenimento delle deroghe, ovvero "installare un pluviometro il quale, all'accadimento di un evento piovoso che raggiunge 5 mm, determini l'arresto automatico dello scarico in fognatura per un periodo di 12 ore inviando le acque di processo nella vasca di laminazione attuale. Fermata degli impianti di processo nel caso in cui nella vasca di accumulo (120 mc) non sia disponibile un volume sufficiente ad accumulare tutta l'acqua depurata;

- Vista la comunicazione di fine lavori e asseverazione di conformità delle opere realizzate del 22/06/2021, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 59072 del 23/06/2021;

- Vista la documentazione relativa all'istanza di modifica dell'impianto presentata presso la Città Metropolitana di Venezia, riguardante l'installazione della quinta linea di zincatura denominata "Linea n. 6";

- Vista la comunicazione Prot. 73151 del 12/08/2021 nella quale nell'ambito del progetto presentato, viene richiesto un progetto di adeguamento del depuratore al fine di garantire i





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

valori dei parametri allo scarico entro i limiti fissati nella "Tabella dei Limiti di Scarico nella Pubblica Fognatura" di Veritas S.p.A.;

Ciò premesso e considerato si rilascia,

**Deroga temporanea sino al 30/06/2022**

ai parametri di scarico per i parametri sotto riportati:

Azoto nitroso	40	mg/l
Azoto nitrico	70	mg/l
Azoto ammoniacale	70	mg/l
Cloruri	3000	mg/l
Tensioattivi totali	50	mg/l
Zinco	4	mg/l

L'eventuale proroga delle predette deroghe allo scarico dovrà essere coordinata con lo sviluppo del progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento sopra richiamato.

Si rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti.

- Dott. Vecchiato Giuseppe-  
Responsabile Depurazione Fusina

