Impianto di tostatura della soia Berti Group Spa - Realizzazione nuova linea

All. 8 - Nullaosta e autorizzazione allo scarico Carbones



P/P/P/I/A	Impianto di tostatura della soia Berti Group Spa - Realizzazione nuova linea
Nome elaborato	All. 8- Nullaosta e autorizzazione allo scarico Carbones
Committente	Berti Group SpA
Ubicazione	Via del Commercio, 5 – Marghera (VE)
Redatto	Dott.ssa Letizia Tono
Verificato	Ing. Enrico Fabris
Approvato	Ing. Enrico Fabris

Ing. Enrico Fabris

EFABRIS® Ingegneria Srls

Venezia, Ottobre 2026

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

m_inf-PRVE
Provv. OO.PP. per il Triveneto
PRVE_UFF2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0039442-19/10/2023-USCITA

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01005978 00003B59 W1GFC001
00004119 11/09/2023 11:17:40
4578-00088 FE0956FA58C76588
IDENTIFICATIVO 01220759104595
0 1 22 075910 459 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO 2 – Sezione Antinquinamento per la Laguna di Venezia

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

alle società

1. **CARBONES ITALIA S.r.l.**
2. **PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l.**
3. **SOGECO DEPOSITI S.r.l.**

per l'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche di seconda pioggia, convenzionalmente indicato con la sigla **SP1**, nel **CANALE INDUSTRIALE NORD** a PORTO MARGHERA.

Legge 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 – D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998 e s.m.i. – D.M. 26.05.1999 – D.M. Ambiente 30.07.1999 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 1 – OGGETTO. Si autorizzano le società

Società	Sede legale	C.F.	PEC	Insediamento produttivo
CARBONES ITALIA S.r.l.	Viale della Stazione, 7 - Bolzano	08447150965	*carbonesitaliasrl @legalmail.it*	Via del Commercio, 5 – Porto Marghera (Ve)
PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l.	Via dell'Idrogeno, 9 - Marghera (Ve)	01975450279	*pastrelloautotrasporti @legalmail.it*	Via del Commercio, 5 – Porto Marghera (Ve)
SOGECO Depositi S.r.l.	Via Montenero, 2 – Truccazzano (Mi)	07605920961	*sogecodepositi@legal mail.it*	Via del Commercio, 25 – Porto Marghera (Ve)

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO CHE ORIGINA I REFLUI

L'insediamento oggetto della presente autorizzazione ha un'estensione complessiva di circa 200.000 m^2, di cui la porzione a sud-ovest di circa 34.000 m^2 è utilizzata dalla società SOGECO Depositi S.r.l., la porzione centrale di circa 65.000 m^2 è utilizzata dalla società PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l., e la rimanente porzione fronte Canale Industriale Nord di circa 100.000 m^2 (ampliatasi dopo l'acquisizione da Pastrello dell'Area B3 di circa 20.000 m^2) dalla società CARBONES ITALIA S.r.l. Poiché inizialmente la proprietà era unica, anche in seguito alla vendita delle porzioni dell'area, le reti di raccolta delle acque meteoriche non hanno subito modifiche sostanziali, pertanto sono unitarie per i tre lotti.

La società SOGECO Depositi S.r.l. svolge attività di deposito di container e riparazione e manutenzione degli stessi. Le attività di riparazione sono svolte sotto una tettoia mentre i lavaggi dei container sono effettuati su apposite aree cordolate dotate di canalette di raccolta confluenti in una vasca a tenuta (di volume pari a circa 32 m^3) a svuotamento periodico.

La società PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l. svolge attività di logistica, utilizzando le superfici scoperte per la sosta dei propri mezzi aziendali e quelle coperte per lo stoccaggio di materiali in transito e di merci rinfuse (ferro leghe a base di silicio e manganese e bobine di acciaio al coperto, tubazioni in ghisa).

La società CARBONES ITALIA S.r.l. svolge attività di logistica in parte al coperto per prodotti del settore alimentare, merci e rinfuse ed in parte in aree scoperte per prodotti destinati al settore siderurgico, leghe ferrose, rottami metallici e semilavorati. Sono attualmente in corso il lavori (III step) di adattamento a stoccaggio materiali dell'area scoperta pavimentata B3 acquisita da poco.

Sezione Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tutte le **acque meteoriche** ricadenti sulle aree scoperte adibite allo stoccaggio di merci rinfuse, materiali tecnici e semilavorati, materiali siderurgici, materiali metallici e rottami ferrosi (Area A, B1, B6 e B3), vengono accumulate in apposite vasche presenti in ciascuna area e inviate alla rete di fognatura gestita da Veritas S.p.A. di via del Commercio (come da AUA rilasciata dalla Città Metropolita con Determina n. 710/2022 trasmessa con nota prot. 37195/21 del 19.04.2021) mediante lo scarico denominato PM 32/1, previo passaggio in una vasca adibita a laminazione, disoleazione e sedimentazione di volume pari a circa 300 m^3.

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici scoperte *non adibite ad attività* di deposito materiali (parcheggi, coperture e strade interne) sono collettate mediante una rete di canalette superficiali, coperte a livello del piazzale con grigliati metallici continui lungo la banchina e pozzetti con caditoie per i piazzali ed inviate ad una vasca di prima pioggia di volume totale di 672 m^2, posta nell'area est dello stabilimento sul fronte del Canale Industriale Nord. Le tubazioni di adduzione, che fungono da polmone di accumulo per circa 320 m^3, portano il volume complessivo di accumulo delle acque di prima pioggia a circa 1000 m^3 valore superiore ai primi 5 mm di pioggia ricadenti sull'insediamento (volume di prima pioggia da accumulari pari a 794 mc).

Le acque di prima pioggia raccolte all'interno della vasca vengono inviate, mediante sollevamento, alla tubazione in pressione collegata allo scarico PM 32/2 e conferite al collettore consortile di Via del Commercio. Le acque di seconda pioggia, eccedenti il volume di invaso della vasca, vengono scaricate nel Canale Industriale Nord a mezzo di una tubazione del diametro di 1000 mm (scarico **SP1**) dotata di pozzetto di prelievo non influenzato dalle escursioni della marea. L'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia avverrà per sfioro a quota + 1.40 m dal m.m. ed è monitorato a mezzo di un misuratore di portata a stramazzo, dotato di sensore di livello ad ultrasuoni. Verrà installata inoltre, sulla tubazione di scarico in laguna, una valvola di intercettazione rapida che può chiudere lo scarico in caso di necessità.

I **reflui civili** sono convogliati, mediante la rete delle acque nere, allo scarico denominato PM 32/3 recapitante nel collettore consortile di Via del Commercio. La società Sogeco continua a scaricare le acque reflue domestiche nella vasca di raccolta posta nella sua area, che verrà periodicamente svuotata.

L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate negli elaborati grafici allegati alla domanda depositata agli atti dello scrivente Ufficio in data 30.01.2019 con protocollo 3659 e in data 22.06.2021 con protocollo n. 24086 che formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 - VARIAZIONI AL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE. Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui può essere fatta dalle società intestatarie della presente autorizzazione senza averne data notizia allo scrivente Ufficio. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico può essere fatta solo dopo averne data comunicazione. In relazione all'entità delle variazioni richieste, lo scrivente Ufficio procede mediante semplice presa d'atto o integrazione o revisione della presente autorizzazione.

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE. Le società intestatarie devono dotare ciascuno scarico, oggetto del presente atto, di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di detto pozzetto sono tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. Ciascuno scarico deve essere chiaramente contrassegnato con le sigle identificative convenzionalmente adottate nella presente autorizzazione.

Art. 4 - LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO. Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Il rispetto di tali valori limite non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione.

Art. 5 - TITOLARITÀ. La presente autorizzazione viene assentita esclusivamente alle società **CARBONES ITALIA S.r.l. - PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l. - SOGECO DEPOSITI S.r.l.** ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, D.I.M. Ambiente e Lavori

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sezione Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

Pubblici 23.4.1998, D.M. 30.7.1999, D. lgs. 03.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nei limiti di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche, nei riguardi dei diritti che competono al demanio pubblico marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od enti.

Art. 6 - VALIDITÀ. La presente autorizzazione è valida per **4 (quattro) anni** dalla data del rilascio e può essere rinnovata, previa richiesta e presentazione della documentazione prescritta, **sei (6) mesi** prima della scadenza.

Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLI. Si prescrive alle società intestatarie di far campionare (prelievo medio-composito nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate:

Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
Pozzetto di ispezione scarico SP1	pH, solidi sospesi totali, COD, BOD_5, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, idrocarburi totali, alluminio, antimonio, cromo totale, ferro, manganese, nichel, rame, selenio, vanadio, zinco, piombo, cadmio, IPA, MBAS.	Semestrale*

**n°2 campionamenti/anno in corrispondenza dell'attivazione dello scarico*

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi devono riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e **sono inviati in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it* dell'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento**.
Lo scrivente Ufficio si riserva di eseguire i prelievi e le analisi di campioni di reflui dello scarico oggetto della presente autorizzazione, analizzando in modo parziale o totale i parametri previsti dalla Tabella A – Sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30.07.1999. Qualora si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione allo scarico, i controlli potranno essere intensificati ai fini della tutela delle acque lagunari (l. 366/63). Le spese per i prelievi e le analisi sono a carico della società intestataria secondo quanto riportato all'articolo 11. La tariffa relativa ai controlli, all'esecuzione dei prelievi ed analisi è determinata dal tipo di prelievo, dal numero e tipo di analisi.
Lo scrivente Ufficio ha inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e della quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati secondo i protocolli che saranno definiti dallo scrivente Ufficio, sono a carico delle società intestataria della presente autorizzazione.

Le società intestatarie devono dichiarare, **entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico oggetto della presente autorizzazione**, espresso in m^3/anno.

La società **SOGECO Depositi S.r.l.** deve inviare, **entro la fine del mese di febbraio di ogni anno,** le **copie dei formulari di smaltimento** delle acque di lavaggio container accumulate nella vasca a tenuta.

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ. Le società intestatarie della presente autorizzazione devono mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Le società si impegnano a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati.
Le società intestatarie devono inviare allo scrivente Ufficio agli indirizzi e-mail: *scarichi.ooppve@mit.gov.it* – PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*:

- un piano che preveda l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione, entro 3 mesi dalla data della presente autorizzazione;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sezione Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

- la documentazione comprovante le manutenzioni effettuate per la manutenzione dei sistemi di trattamento con la cadenza temporale prevista nelle schede tecniche degli impianti ovvero in relazione ai volumi di acqua trattati;
- la documentazione comprovante l'avvenuto espurgo e smaltimento dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia degli impianti secondo la modulistica prevista dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- dichiarare, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dagli scarichi oggetto della presente autorizzazione e dei consumi idrici (acqua industriale, acqua potabile), espresso in m^3/anno.

Se si verificano temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari le società sono tenute a comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Antinquinamento (Tel. 041794370 - e-mail: *scarichi.ooppve@mit.gov.it* – PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*).

Art. 9 - INADEMPIENZE E SANZIONI. Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporta da parte dello scrivente Ufficio l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte delle società di porre in atto gli interventi che, a giudizio dello scrivente Ufficio e delle altre Autorità competenti, si rendano necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, lo scrivente Ufficio procederà, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 10 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE. Lo scrivente Ufficio ha la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che le società abbiano perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 11 - SPESE. Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico di **CARBONES ITALIA S.r.l. - PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.r.l. - SOGECO DEPOSITI S.r.l.** che provvede a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni dello scrivente Ufficio in base al "*Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque*", registrato dalla Corte dei Conti il 24.02.2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 24 in data 30.03.2012, i cui importi sono adeguati agli indici ISTAT. La mancata corresponsione degli importi suindicati entro **60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione dell'Amministrazione concedente comporterà la revoca della presente autorizzazione. Ancorché non materialmente allegato il predetto tariffario, le società dichiarano di aver piena consapevolezza degli importi previsti per i singoli campionamenti, analisi e sopralluoghi.

Art. 12 - GARANZIE ECONOMICHE, ACCETTAZIONE CANONE DI CONCESSIONE. Le società si impegnano fin d'ora ad accettare il canone, e per la concessione allo scarico dei reflui. Il **canone complessivo** viene determinato nella misura di **€ 1.073,51** (= Euro millesettantatre/51) per l'anno **2023**, sulla base del Decreto del Provveditore n. 1423 del 20.12.2019 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 1 del 03.01.2020.
Nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, a garanzia dell'Amministrazione, le società intestatarie della presente autorizzazione devono presentare richiesta di versamento di un deposito cauzionale presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia con sede in Dorsoduro 1263/a, Calle dei Cerchieri, Venezia (tel. 041-2446611 dalle 11.30 alle 13.00, e-mail per invio richieste *alessandro.rocchi01@mef.gov.it, PEC rts-ve.rgs@pec.mef.gov.it*), per l'importo di **€ 3.300,00** (=

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sezione Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

Euro tremilatrecento/00) ovvero provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria per il medesimo importo, non comprensivo di imposta bolli.
Ai sensi dell'art. 2) della nota Presidenziale n. 4697 del 28.04.2014 "*le somme dovute per l'esercizio dello scarico in mancanza di valido titolo autorizzativo sono calcolate in misura pari ad almeno il duecento per cento del canone annuo*".

Art. 13 – SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi e /o attingimenti.

PER ACCETTAZIONE
LA SOCIETA'
(Timbro e firma Rapp. Legale)

Carbonias
Carbonias Italia Srl
Bahnhofallee / viale Stazione
I-39100 Bozen / Bolzano (BZ)

SOGECO DEPOSITI S.R.L.
L' Amministratore Unico
Dott. Giorgio Mezzadri

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO

PASTRELLO AUTOTRASPORTI SRL
Via dell'Idrogeno, 9/1
30175 MARGHERA (VE)
P.IVA e C.F. 01975450279
Albo TR. C/T VE 2253609H
Tel 041.925615 Fax 041.5382825

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Responsabile della Sezione Funzionario Ingegnere-Architetto Beatrice BORELLA - 041-794415-370 - e-mail *beatrice.borella@mit.gov.it*

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropoltana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott.ssa **M. RANIERI**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del Comune di Venezia
suap.venezia@cert.camcom.it

Alla Ditta
Carbones Italia srl
Via del Commercio 5
30175 Marghera VE
carbonesitaliasrl@legalmail.it

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: Pratica n. 08447150965-01042025-1626
Ditta CARBONES ITALIA S.r.l.
Impianto: VENEZIA – Via del Commercio 5 - Porto Marghera -
Indizione conferenza dei servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14.
Atto di assenso.

In relazione all'avvio del procedimento prot. 32340 del 15/05/2025, acquisito agli atti dalla Scrivente con prot. 47252 del 19/05/2025, in merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) trasmessa dalla ditta Carbones Italia srl al SUAP del Comune di Venezia ai sensi del DPR 13/03/2013 n°59, e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista la Determina di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia n. 710 del 13/03/2022, che ricomprende l'atto di assenso Prot. 959 del 05/01/2022 rilasciato da Veritas spa;
- Considerato che l'insediamento dell'attività di A.RI.BO. srl è compatibile con l'assetto precedentemente autorizzato;
- Vista l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA prot. 37962 del 16/04/2025 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in Venezia, via del Commercio 5 a Porto Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 50544 del 28/05/2025;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa allo scarico PM 32/1 di acque reflue di dilavamento come definite ai sensi del comma 1 dell'art.39 del PTA Regione Veneto, PM 32/2 di acque reflue di prima pioggia come definite ai sensi del comma 3 dell'art.39 del PTA Regione Veneto e PM 32/3 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo, con prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n.1634 del 22 giugno 2001, n.4014 del 31 dicembre 2001, n.4361 del 30 dicembre 2003, n.4370 del 30 dicembre 2005 e n.102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 637 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Considerato il vigente Piano Analitico adottato da Veritas;

Gli scarichi denominati:

- **PM 32/1 – acque reflue di dilavamento ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del vigente PTA – categoria 4** del piano analitico Veritas - derivanti dal dilavamento superfici movimentazione materiali ferrosi e materiali inerti, nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge)::

  Portata: 25000 mc /anno
  COD: 200 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 2 mg/l
  Azoto Totale (come N) 10 mg/l
  Solidi sospesi: 200mg/l

- **PM 32/2 – acque reflue di dilavamento di prima pioggia ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del vigente PTA – categoria 4** del piano analitico Veritas - derivanti dal dilavamento superfici movimentazione materiali ferrosi e materiali inerti, nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge):

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Portata: 25000 mc /anno
COD: 150 mg/l
Azoto Totale (come N) 10 mg/l
Fosforo Totale (come P): 2 mg/l
Solidi sospesi: 100 mg/l

sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento finale, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;

c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

e) Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

f) Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena efficienza e funzionalità della strumentazione installata allo scarico. È fatto obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie o malfunzionamenti della strumentazione e i relativi tempi di ripristino;

g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Infine, si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

per il seguente scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:

- **scarico denominato PM 32/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera (VE), senza prescrizioni;**

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

	Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O_2/l	250
8	COD	mg O_2/l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH_4/l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO_2/l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO_3/l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H_2S/l	2
16	Solfiti	mg SO_3/l	2
17	Solfati	mg SO_4/l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
c.a. Dott.ssa M. Ranieri

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

Spett.le
Adriatic Multimodal Terminal Srl
Via del Commercio 5
30175 Marghera - VENEZIA
adriaticmultimodalterminalsrl@legalmail.it

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: Pratica n. 08447150965-03102025-1203
Ditta: ADRIATIC MULTIMODAL TERMINAL S.R.L.
Impianto: Via del Commercio 5- Venezia (VE)
Autorizzazione ai sensi Del D.P.R. 13 Marzo 2013, N. 59 – Art. 3 Prot. N. 50672 del 25/07/2025. Aggiornamento
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento Prot 80719 del 17/11/2025, acquisita agli atti dalla Scrivente con Prot. 107331 del 17/11/2025, in merito all'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) trasmessa dalla ditta in oggetto e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 2028 del 25/07/2025, che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot.51749 del 30/05/2025;
- Vista l'istanza di voltura Prott. 107514 e 107518 del 18/11/2025 presentata dalla ditta Adriatic Multimodal Terminal s.r.l., per l'insediamento sito in Venezia - Marghera, via del Commercio 5;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa allo scarico PM 32/1 di acque reflue di dilavamento come definite ai sensi del comma 1 dell'art.39 del PTA Regione Veneto, PM 32/2 di acque reflue di prima pioggia come definite ai sensi del comma 3 dell'art.39 del PTA Regione Veneto e PM 32/3 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo, con prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013, la DGRV 1775 del 03/10/2013, la DGRV 622 del 29/04/2014 e la DGRV 729 del 08/07/2025;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Delibera n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il vigente piano analitico utenti industriali adottato da Veritas;

Gli scarichi denominati:

- **PM 32/1 – acque reflue di dilavamento ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del vigente PTA – categoria 4** del piano analitico Veritas - derivanti dal dilavamento superfici movimentazione materiali ferrosi e materiali inerti, nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge)::

  Portata: 25000 mc /anno
  COD: 200 mg/l
  Azoto Totale (come N) 10 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 2 mg/l
  Solidi sospesi: 200mg/l

- **PM 32/2 – acque reflue di dilavamento di prima pioggia ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del vigente PTA – categoria 4** del piano analitico Veritas - derivanti dal dilavamento superfici movimentazione materiali ferrosi e materiali inerti, nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria,

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge):

Portata: 25000 mc /anno
COD: 150 mg/l
Azoto Totale (come N) 10 mg/l
Fosforo Totale (come P): 2 mg/l
Solidi sospesi: 100 mg/l

sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) l'efficacia del presente atto è subordinata, entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento finale, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;

c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.

g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

Infine, si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:

- **scarico denominato PM 32/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM nella fognatura comunale di via del Commercio a Marghera (VE) senza prescrizioni;**

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

	Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O_2/l	250
8	COD	mg O_2/l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH_4/l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO_2/l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO_3/l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H_2S/l	2
16	Solfiti	mg SO_3/l	2
17	Solfati	mg SO_4/l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76689/2026 del 30-10-2026
Allegato 3 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente