



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223, Fax 0415020129

PEC com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Spett. le ZINCATURA NAZIONALE S.R.L.

VIA TONIOLO 32

30030 VIGONOVO

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30030 VIGONOVO

Tramite SUAP del Comune di VIGONOVO
suap.ve@cert.camcom.it

Pratica **P/ 19651**

Oggetto: **Ditta: ZINCATURA NAZIONALE S.R.L.**
sita nel comune di VIGONOVO, VIA TONIOLO, 32
Segnalazione Certificata n. 3429 del 05.02.2019 relativa alle attività individuate ai punti
12.2.B / 14.1.B / 74.3.C dell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011.
Visita Tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con nota prot. n° 4053 del 20.02.2017 e n° 21160 del 22.08.2018;

visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 28 / 03 / 2019;

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio con la seguente integrazione:

Zona di copertura fra capannone 4 e 5, 360 m², con divieto di parcheggio di mezzi a motore, e coprente impianto di depurazione; carico di incendio previsto Bancali in legno kg 1000, cartoni da imballo kg 3000, plastica per imballo kg 400 (q_{rd} = 195 MJ/m²); Illuminazione di emergenza; ventilazione dai due lati della tettoia; n° 4 estintori a polvere dry 34 A 233 BC; n° 1 Idrante DN 45 in testata alla tettoia.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art 6 del D.P.R. 151/2011.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 deve essere presentata una attestazione di rinnovo periodico entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il **29/01/24**, pena le sanzioni previste dall'art. 20 del Dlgs 139/2006.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DI IORIO

Il Funzionario Tecnico
DVD Ing. MATTEO CARRETTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.